

P r o t o k ó ł
ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych
w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 23 ust. 1, ust. 2 pkt 5, ust. 3 pkt 1, ust. 4, ust. 11 i 13 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (j.t.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1204) oraz § 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz.U. Nr 225, poz. 1934)

mł. bryg. mgr inż. Jerzy Grochowski – naczelnik wydziału kontrolno-rozpoznawczego Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach, działając na podstawie upoważnienia, zn.: MZ.5580.90-1.2017.JG z dnia 28.09.2017 r., wydanego przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, przeprowadził w dniu 03.10.2017 r. czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” w Gliwicach przy ul. Derkacza 10.

Nazwa oraz adres lub siedziba kontrolowanego:

Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”, 44-100 Gliwice, ul. Derkacza 10.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania lub prowadzenia spraw kontrolowanego: Pan Mirosław Majka – upoważniony do reprezentowania Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” w Gliwicach przy ul. Derkacza 10.

Czynności przeprowadzono w obecności:

Pan Mirosław Majka – upoważniony do reprezentowania Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” w Gliwicach przy ul. Derkacza 10.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

Czynnościami objęto obiekt Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” w Gliwicach przy ul. Derkacza 10.

Zakres czynności: kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w kontekście sprawdzenia działania systemu monitoringu pożarowego.

W toku działań kontrolno-rozpoznawczych ustalono, co następuje:

W związku z wnioskiem Pan Mirosława Majki reprezentującego Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” w Gliwicach przy ul. Derkacza 10, odnośnie uzgodnienia sposobu podłączenia monitoringu pożarowego budynku Pomocy Społecznej „Nasz Dom” w Gliwicach przy ul. Derkacza 10 z obiektem wskazanym przez Komendanta Miejskiego PSP w Gliwicach dokonano sprawdzenia poprawności jego działania.

Zgodnie z oświadczeniem kontrolowanego budynku wykorzystywany jest jako dom pomocy społecznej o liczbie łóżek powyżej 100 i zakwalifikowany został do kategorii zagrożenia ludzi ZL II.

Obiekt wyposażono w system sygnalizacji pożarowej, obejmujący urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze.

Centralka sygnalizacji pożaru POLON 3800 zlokalizowana jest w rejonie pomieszczenia ochrony. Połączenie SSP z Centrum Odbiorczym Alarmów Pożarowych realizowane jest za pomocą urządzenia Dyskam TA7P.

Sprawdzenie działania polegało przede wszystkim na sprawdzeniu zastosowanych urządzeń oraz poprawności ich działania.

W pierwszej kolejności sprawdzono czy alarm pożarowy przechodzi do stanowiska odbiorczego (SKKM na terenie Centrum Ratownictwa Gliwice), po wygenerowaniu alarmu pożarowego w obiekcie Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”, telefonicznie potwierdzono, że

sygnał dotarł do Stacji Odbiorczej Alarmu Pożarowego w Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Gliwicach. Próbę przeprowadzono osobno dla dwóch torów transmisji – radiowego i telefonicznego każdorazowo fizycznie odłączając jeden z nich, wzbudzając alarm kolejno poprzez uruchomienie przycisku ROP, a następnie zadymienie czujki.

Ponadto w trakcie czynności, kontrolowany przedłożył do wglądu następujące dokumenty związane z przedmiotem kontroli:


- pełnomocnictwo z dnia 29.03.2017 r. upoważniające Pana Mirosława Majkę – Komplementariusza WAKO Sp. z o.o. SK do reprezentowania Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” w Gliwicach przy ul. Derkacza 10,
- kopia umowy na konserwację systemu sygnalizacji Piotr Pyrkosz F.H.U. Kompleksor Gliwice ul. Pszczyńska 151/1,
- dokumenty potwierdzające sprawność techniczną i prawidłowe działanie systemu sygnalizacji pożarowej – protokół przeglądu i konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej z dnia 31.03.2017 r. wykonanych przez F.H.U. Kompleksor Piotr Pyrkosz, Gliwice ul. Pszczyńska 151/1,
- wyciąg z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z planami opracowanej w grudniu 2016 r. przez inspektora ochrony przeciwpożarowej inż. Michała Sowę,
- dokumenty potwierdzające sprawność techniczną i prawidłowe działanie systemu transmisji alarmu pożarowego – protokół z dnia 20 września 2017 r., sporządzony przez Mirosława Majkę Prezesa Zarządu WAKO Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Przynicznyńskiego 11/2, protokół zawiera informację o stosowanych torach transmisji (radiowy i telefoniczny),
- informacja o systemie sygnalizacji pożarowej zainstalowanym w obiekcie sporządzony w dniu 25 września 2017 r. przez Mirosława Majkę,
- kopia umowy nr 10/03/2017 zawartej w dniu 29.03.2017 r. na usługę transmisji alarmu pożarowego (monitoring pożarowy) zawarta pomiędzy Domem Pomocy Społecznej „Nasz Dom” w Gliwicach przy ul. Derkacza 10, a firmą WAKO Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Przynicznyńskiego 11/2
- wymagane certyfikaty i świadectwa dopuszczenia dotyczące zastosowanych urządzeń, oświadczenia Mirosława Majki, że urządzenia transmisji alarmów pożarowych oraz systemu sygnalizacji pożarowej w obiekcie spełniają wymagania obowiązujących w tym zakresie przepisów,
- oświadczenie z dnia 02.10.2017 r. o udostępnieniu łącza telefonicznego do celów transmisji alarmów pożarowych – mgr Rafał Marek,

Na tym protokół zakończono.


Protokół sporządzono na 2 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona mają prawo wniesienia zastrzeżeń do protokołu przed jego podpisaniem.

Kopię protokołu doręczono kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej.



(podpis kontrolowanego
lub osoby przez niego
upoważnionej)



(podpis kontrolującego)